



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-8106AS2196

Registriernummer
registration number

| | |
|---|--|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | AGRU-FRANK GmbH Dieselstraße 1-7, D-61200 Wölfersheim |
| Vertreiber <i>distributor</i> | FRANK GmbH Starkenburgerstr. 1, D-64546 Mörfelden-Walldorf |
| Produktart <i>product category</i> | Kunststoff-Druckrohre für Versorgungsleitungen: PE-HD für die Gasversorgung, Fert.-Gr. 43 (8106) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Kunststoffrohr aus PE 100-RC für die Gasversorgung |
| Modell <i>model</i> | Sureline |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Kontrollprüfung Labor: K 17 0150.4 vom 05.07.2017 (MPD) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DVGW GW 335-A2 (01.11.2005) |

Ablaufdatum / AZ 24.11.2022 / 17-0625-GNV
date of expiry / file no.

13.11.2017 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| Sureline | Fertigungsgruppe: 43 | Abmessungen: bis 63 mm |