



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8148BP5502

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	AGRU-FRANK GmbH Dieselstraße 1-7, D-61200 Wölfersheim
Vertreiber <i>distributor</i>	AGRU-FRANK GmbH Dieselstraße 1-7, D-61200 Wölfersheim
Produktart <i>product category</i>	Kunststoff-Druckrohre für Versorgungsleitungen: PE-HD mit integrierten Schichten für die Wasserversorgung, Fert.-Gr. 16 (8148)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Coextrudiertes 2-Schichtrohr aus PE 100-RC für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	Sureline II
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: K 17 0150.8 vom 05.07.2017 (MPD) Baumusterprüfung: K 01 1411.1 vom 22.11.2004 (MPD) KTW-Prüfung: KR 103/17 vom 23.06.2017 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 002/14 vom 28.05.2014 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 335-A2 (01.11.2005) DVGW GW 335-A2/B1 (01.12.2010) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	22.11.2022 / 17-0451-WNV

70298 04 A DE

21.11.2017 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Sureline II	Fertigungsgruppe: 16	Abmessungen: ab 250 mm